สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
เลขที่รับ 1172
วันที่ 16 พ.ค. 2568
เวลา 09.00 น.

ที่ มท ๕๕๓๒๐-๑๘/๓๑๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย
๒ หมู่ ๒ ถนนธรรมรงค์ ตำบลฟ้าหยาด
อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามหนังสือราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ที่ ยส ๕๒๓๐๕/๒๖๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) และนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความที่แจ้งแล้วนั้น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย จึงได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารรายงานข้อมูลผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง
- เพื่อโปรดทราบ.
การประปาส่วนภูมิภาค.
แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ.

(นายธีรพงษ์ ชาววัง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรศักดิ์ ตระกูลวงศ์)
หัวหน้างานผลิต รักษาการแทน
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย

(นายณภัทร หงษ์สุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว

(นายณภัทร หงษ์สุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณภัทร หงษ์สุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย
งานผลิต โทร. ๐๔๕-๗๙๙๑๐๑

Change for Good กระทรวงมหาดไทย
การประปาส่วนภูมิภาค มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน - สู่ความยั่งยืน

การประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาชนะชัย
เลขที่รับ 649/68
วันที่ 14 พ.ค. 68
เวลา 08.16 น.
ชื่อผู้รับ

ที่ ยส ๕๒๓๐๕/๒๖๙

สำนักงานเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว
ถนนแจ้งสนิท ยส. ๓๕๑๑๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เรียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขามหาชนะชัย

ด้วย เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว ในห้วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ จากหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้ประกอบเอกสารในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment :LPA) และนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณภัทร หงส์สุวรรณ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลคำเขื่อนแก้ว

เรียน หนง. ผลิต.
- เพื่อทราบดำเนินการต่อไป

(นายทรงภูมิ สุพรหม)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขามหาชนะชัย

กองช่าง
โทร.๐ ๔๕๗๙ ๑๐๙๙ ต่อ ๑๘
โทรสาร.๐ ๔๕๗๙ ๑๐๙๙ ต่อ ๑๙
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน”

นายจีรศักดิ์ ตระกูลวงศ์
หัวหน้างานผลิต

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 08

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย

สถานีจ่ายน้ำคำเขื่อนแก้ว แหล่งน้ำดิบ แม่น้ำชี

รายการทดสอบ	เดือน														
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Min	Max	Mean
Appearance colour	7	7	7	9	9	9	5	7	5	7	3	7	3.00	9.00	6.83
Chloride	26.4	36.4	50.3	44.3	52.4	38.4	30.5	33.9	36.9	35.1	30.8	35.2	26	52	37
Conductivity	144	203	296	251	264	217	198	221	262	247	211	215	144	296	227
Copper	0.02	0.03	0.03	0.01	ND	0.03	ND	0.02	0.03	0.07	0.03	ND	ND	0.07	0.02
E. coli	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Fluoride	0.05	0.07	0.07	0.18	0.22	0.18	0.26	0.13	0.17	0.34	0.09	0.23	0.05	0.34	0.17
Iron	0.16	< 0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	< 0.04	0.04	< 0.04	0.04	0.16	0.05
Manganese	0.02	ND	0.004	0.02	0.04	0.02	0.002	0.03	0.003	0.008	0.001	0.004	ND	0.04	0.01
Nitrate as NO3	ND	1.0	4.7	6.6	7.0	3.0	2.1	0.08	0.38	0.05	1.2	1.7	ND	7.00	2.32
Nitrite as NO2	0.005	ND	0.02	0.03	0.02	0.02	ND	0.003	0.006	ND	ND	ND	ND	0.03	0.01
Odour	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
pH	6.5	6.7	6.9	6.9	6.8	6.9	7.1	7.1	6.9	7.1	6.7	6.7	6.50	7.10	6.86
Sulfate	11	16	17	13	15	12	12	10	26	18	18	24	10	26	16

ฉวีวรรณ บุญมาชัย

(นางสาวฉวีวรรณ บุญมาชัย)

15/5/68

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

นายจีรศักดิ์ ตระกูลวงศ์

หัวหน้างานผลิต

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ต.ค. 66 - ก.ย. 67)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 08

การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย

สถานีจ่ายน้ำคำเขื่อนแก้ว แหล่งน้ำดิบ แม่น้ำชี

รายการทดสอบ	เดือน														
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	Min	Max	Mean
Taste	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Total alkalinity	6	7	42	41	32	31	36	46	36	44	30	22	6.00	46.00	31.08
Total Coliform bacteria	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Total dissolved solids	72	127	183	147	132	125	99	110	131	123	106	108	72	183	121
Total hardness as CaCO3	61	109	71	92	64	70	66	61	77	68	53	52	52	109	70
Turbidity	0.90	0.72	0.91	1.2	0.84	1.3	0.92	0.83	1.0	0.49	0.54	0.65	0.49	1.3	0.86

ฉวีวรรณ บุญมาชัย

(นางสาวฉวีวรรณ บุญมาชัย) 15/5/68

หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

นายจีรศักดิ์ ตระกูลวงศ์

หัวหน้างานผลิต